

# AENOR


## Certificado AENOR ◁ HAR ▷

- r1) Certificado nº / Certificate nº HAR/000428
- r2) Fecha del Certificado / Date of the Certificate 2023-09-18
- r3) Informe de ensayo nº / Test report nº AH 16020100/419/90
- r4) Nombre y dirección del licenciario /  
Name and address of the licensee INDUSTRIAS PEVI, S.A.  
CL SANTA CRUZ, S/N  
31700 ELVETEA-ELIZONDO (Navarra - España)
- r5) Dirección de la factoría /  
Address of the factory CL SANTA CRUZ, S/N  
31700 ELVETEA-ELIZONDO (Navarra - España)
- r6) Descripción del marcado armonizado ◁ HAR ▷ o hilo negro (3 cm) rojo (1 cm) amarillo (9 cm)  
Description of the Harmonization Marking or thread black (3 cm) red (1 cm) yellow (9 cm)
- r7) Norma Española / Spanish Standard UNE-EN 50214:2007
- r8) Norma Europea / European Standard EN 50214:2006
- r9) Tipo de producto / Type of product N03.02 - CABLE PLANO FLEXIBLE CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA  
DE PVC), PARA ASCENSORES DE BAJO RECORRIDO (300/500 V)
- r10) Designación / Designation H05VVH6-F
- r11) Limitación / Restriction GAMA COMPLETA
- r12) Indicación de origen / Indication of origin
- r13) Marca comercial / Trade Mark PEVI
- r14) Certificado Sustituido / Superseded Certificate HAR/000428, de fecha 2018-09-18

Este certificado se concede según las reglas del acuerdo HAR. El esquema de certificación cumple los criterios de un esquema tipo 5 indicados en la norma ISO/IEC 17067:2013 (Ensayo de tipo, inspección de fábrica con aseguramiento de la conformidad mediante ensayo de muestreo, seguimiento a la producción y seguimiento de mercado continuos). Los certificados concedidos por cualquier organismo miembro del acuerdo HAR tienen el mismo valor y validez en todos los países de los organismos miembros. El cumplimiento con los requisitos de las normas armonizadas arriba indicadas presupone la conformidad con los requisitos esenciales de seguridad de la directiva 2014/35/EU (Directiva de Baja Tensión).

This certificate is issued according to the rules of the HAR Agreement. The certification Scheme meets the criteria for type 5 Scheme laid down in the ISO/IEC 17067:2013 (Type Testing, Factory Inspection with assurance of conformity by continuous sample testing, production surveillance and market surveillance). The certificate issued by any Certification Body adhering to the HAR Agreement has the same worth and validity in all the other Certification Bodies' countries. Compliance with the requirements of the above listed Harmonised Standards carries a presumption of conformity with the essential safety requirements of Directive 2014/35/EU (Low Voltage Directive).

Fecha de caducidad / Date of expiry 2028-09-18



Rafael GARCÍA MEIRO  
CEO

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- [www.aenor.com](http://www.aenor.com)

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con nº 1/C-PR275  
Product certification body accredited by ENAC, number 1/C-PR275