



## Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/B85/0202

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011, de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

### INDUSTRIAS PEVI, S.A.

con domicilio social en CL SANTA CRUZ, S/N  
31700 ELVETEA-ELIZONDO (Navarra - España)

Prestación certificada **Reacción al Fuego de cables eléctricos de energía para aplicaciones generales en construcciones.**

Norma armonizada EN 50575:2014  
EN 50575:2014/A1:2016

Designación RZ1-K (AS)  
Marca Comercial PEVI  
Clase de Reacción al Fuego Cca-s1b,d1,a1

Más información en el anexo.

Centro de producción CL SANTA CRUZ, S/N  
31700 ELVETEA-ELIZONDO (Navarra - España)

Esquema de certificación Se han aplicado todas las disposiciones del sistema 1+ para la evaluación y verificación de la prestación de reacción al fuego declarada y de su constancia, según lo descrito en el Anexo ZZ de la norma armonizada. Este certificado permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.

Primera emisión 2017-09-25  
Última emisión 2023-09-25  
Expiración 2026-09-25

Rafael GARCÍA MEIRO  
CEO





## Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/B85/0202

### Anexo al Certificado

Designación RZ1-K (AS)  
Marca Comercial PEVI  
Clase de Reacción al Fuego Cca-s1b,d1,a1

Rango de Secciones	Tensión Asignada	Familia Genérica de Cables de Energía
De 2x1,5 mm <sup>2</sup> a 2x16 mm <sup>2</sup> ; De 3x1,5 mm <sup>2</sup> a 3x16 mm <sup>2</sup> ; De 4x1,5 mm <sup>2</sup> a 4x16 mm <sup>2</sup> .	0,6/1 kV	Multiconductor con cubierta (no armado)
1x1,5 mm <sup>2</sup> ; 1x2,5 mm <sup>2</sup> ; 1x4 mm <sup>2</sup> ; 1x6 mm <sup>2</sup> ; 1x10 mm <sup>2</sup> ; 1x16 mm <sup>2</sup> ; 1x25 mm <sup>2</sup> ; 1x35 mm <sup>2</sup> ; 1x50 mm <sup>2</sup> ; 1x70 mm <sup>2</sup> ; 1x95 mm <sup>2</sup> ; 1x120 mm <sup>2</sup> .	0,6/1 kV	Unipolar con cubierta (no armado)

Primera emisión 2017-09-25  
Última emisión 2023-09-25  
Expiración 2026-09-25



**AENOR INTERNACIONAL S.A.U.**  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- [www.aenor.com](http://www.aenor.com)